



Předmět: Žádost o informace

Adresováno:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

Dobrý den,

ve smysl zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

poskytnutí chybějících příloh ke smlouvě o dílo na osvětlení ledové plochy na zimním stadionu uzavřené dne 22. 9. 2015 mezi Městem Sušice jako objednatelem a společností Efektivní Osvětlování s.r.o. jakožto zhotovitelem, smlouvy evidované v CES Města Sušice po číslem A-002526-00, která je přílohou této žádosti.

Jedná se o přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Pokud bude informace sdělena za úhradu, prosím předem o její oznámení.

Informace prosím pošlete elektronicky na mou emailovou adresu slambora@nbb.cz

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.



MĚSTO SUŠICE

odbor majetku a rozvoje města

SUŠICE
BRÁNA ŠUMAVY

náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

V SUŠICI DNE

Email ze dne 9.7.2016 (viz příloha)

Ing. Vošalík/143

19.7.2016

Věc: Odpověď na žádost o informace

Dobrý den,

znění vámi požadovaných příloh č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo, uzavřené k veřejné zakázce s názvem „Osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Sušici“ poskytujeme v přílohách tohoto dokumentu. Rádi bychom vás upozornili, že dle našeho názoru se jedná o autorské dílo, chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb, zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Vzhledem k tomu, že příloha č. 4, tedy cenová nabídka vítězného uchazeče jako taková, je z naší strany v plném rozsahu (vyjma vzoru smlouvy o dílo, který je zveřejněn a harmonogramu na straně 65 nabídky, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a poskytujeme jej, viz výše) chápána jako obchodní tajemství uchazeče (dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a z části i jako autorské dílo (dle zákona č. 121/2000 Sb, zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)), a respektujeme vyjádření uchazeče v tomto smyslu, není zveřejněna na profilu zadavatele i přesto, že je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha (viz par. 147a, odst. 2 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění).

S pozdravem

www.mestosusice.cz

tel.: +420 376 540 111 (ústředna)
fax: +420 376 540 112
tel.: +420 376 540 XXX (přímá linka)
e-mail: podatelna@mususice.cz

IČO: 00 256 129

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
č. účtu 0005070462/0800

Stránka 1 z 3

Příloha smlouvy č. 1 Technická specifikace díla

Projektová dokumentace

1. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS), rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění vč. všech novelizací, a tuto předat ve formě 2 tištěných paré a ve formě digitálních dat (PDF, DOC, DWG). Součástí PDPS bude položkový rozpočet s výkazem výměr v rozsahu dle vyhl. č. 230/2012 Sb. (1 x tisk rozpočtu, 1 x tisk výkazu výměr, digitální data ve formátu XLS). Fyzickou realizaci smí zhotovitel zahájit až poté, co bude realizační dokumentace zadavatelem písemně schválena.
2. Zajištění vyjádření všech dotčených úřadů a institucí, pakliže tato potřeba nastane a opět veškerou tuto dokumentaci předat 1 x vytištěnou a 1 x v podobě digitálních dat (PDF).
3. Podepsaný a orazítovaný rozpočet a soupis prací s výkazem výměr v rozsahu dle vyhl. č. 230/2012 Sb., rozdělen po objektech (1 x tisk rozpočet, 1 x tisk soupis prací a dodávek s výkazem výměr), též v digitální formě – 1 x CD – kompletní projektová dokumentace vč. všech příloh a dokladů rozpočtem a soupisem prací s výkazem výměr v editovatelné podobě – DWG, DOC, XLS.
4. Projekt skutečného provedení (předání 1 x tištěná + digitální podklady – PDF, DWG, XLS, DOC).
5. Zajištění autorského dozoru.

Parametry dodávky

1. Zejména dodržení požadavků technické normy ČSN EN 12193 (360454) Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť a další související legislativy a technických předpisů.
2. Požadovaná průměrná minimální intenzita osvětlení dle ČSN EN 12193 je ve 4 úrovních uvedených níže a to s možností nezávislého spínání kteréhokoli stupně nad oběma polovinami ledové plochy:

1. Nejvyšší	2. Vysoká	3. Střední	4. Nízká
min. 750 lx	min. 500 lx	min. 300 lx	min. 150 lx

Poznámka: Objednatel ověří měřením splnění parametrů, viz odst. 10 čl. 8 této smlouvy.

3. V každé hladině intenzity osvětlení budou dodrženy ostatní požadované parametry osvětlení a to i při rozsvícení pouze nad jednou polovinou ledové plochy:
 - minimální hodnoty oslnění v souladu s normou
 - rovnoměrnost osvětlení ve střední hodnotě – min. hodnota 0,85
 - index podání barev Ra min. 80
 - teplota chromatičnosti světla 4000K
 - součinitel údržby max. 0,8což bude doloženo výpočtem ve výpočetním programu pro uvedené okrajové podmínky a pro navržená svítidla.
4. Bude zajištěno měření a evidence spotřeby elektřiny tak, aby:
5. bylo možné vyhodnotit roční spotřebu energie v každé hladině intenzity osvětlení samostatně a v každé polovině osvětlovací soustavy samostatně a tyto spotřeby byly jednoznačně odečítány a evidovány.
6. Budou dodrženy požadované parametry svítidel a osvětlovací soustavy:
 - a. schopnost provozu svítidel v rozmezí teplot -20 - +60 °C, bez vlivu na parametry osvětlení či spotřeby
 - b. krytí svítidla min. IP23
 - c. svítidlo s mechanickou odolností všech komponent popř. jiná ochrana svítidla proti úderu puku

- d. veškeré použité komponenty budou mít pro prostředí zimního stadionu dostatečnou ochranu proti korozi
- e. modulární konstrukce svítidel, která umožní snadnou výměnu komponent (předřadník, světelný zdroj, reflektor, apod.) a tyto „moduly“ byly dostupné jako náhradní díl
- f. splnění parametrů elektromagnetické kompatibility EMC
- g. schopnost startu svítidel do plné intenzity světla za dobu nejvýše 1s za jakýchkoli podmínek
- h. absence stroboskopického efektu
- i. vodiče v samozhášivém provedení s bezhalonovou izolací
- j. životnost zdrojů min.30.000 hodin, aniž by světelný tok poklesl o více než 15%
- k. ovládání osvětlení
 - i. bude možné z více míst,
 - ii. možnost vzdálené správy, monitoringu a diagnostiky stavu osvětlovací soustavy,
 - iii. řešení bude obsahovat bránu pro možnost spínání všech stupňů a módů osvětlení libovolným externím signálem
 - iv. pakliže bude soustava dodána s řízením pomocí programu (SW) bude dodávka tohoto SW zahrnovat i podrobný manuál pro programování a popis vloženého programu, tj. výpis vložených instrukcí programu a návod pro vložení těchto instrukcí do programovatelných ovládacích prvků, případně tento kód v elektronické podobě s návodem na uložení.

7. Garance a revize, doklady

- a. Zadavatel požaduje záruku na dílo jako celek, zejména na osvětlovací tělesa, elektroinstalaci a další rozhodující komponenty v délce nejméně 60 měsíců. Pokud uchazeč na některé komponenty není schopen výše uvedenou záruku poskytnout, uvede, kterých komponent se to týká a jak dlouhou záruční lhůtu poskytne
- b. zajištění energetického managementu a předání po skončení doby garance spotřeby
- c. **minimální doba garance spotřeby 3 roky**
- d. předání revize, předávacího protokolu a protokolu měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení kde prokáže dodržení stanovených hodnot. Ověřovací měření provede nezávislý certifikovaný subjekt (např. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, apod.).
- e. Dodavatel je dále povinen k použitým rozhodujícím komponentům soustavy (zejména svítidlům a světelným zdrojům) doložit certifikaci uznávané autority (VDE nebo TÜV nebo EZÚ).

Příloha č. 2 Vyhodnocení skutečně měřené spotřeby

Uchazeči v rámci svých nabídek garantují nepřekročení garantované spotřeby elektřiny. Pro vyhodnocení budou použity následující měřené hodnoty:

- 1) skutečná spotřeba elektřiny v kWh/rok (SP_{SK});
- 2) skutečné doby svícení v jednotlivých úrovních osvětlení (T_{SK}).

Nepřekročení garantované spotřeby bude po dobu smluvního vztahu každoročně prokazováno Zadavatelem na základě porovnání Skutečné (měřené) spotřeby a Garantované spotřeby.

1. 1. Garantovaná spotřeba pro vyhodnocení skutečně měřené spotřeby

Garantovaná spotřeba je stanovena jako součet součinů skutečně měřených dob svícení v jednotlivých úrovních osvětlení a celkových příkonů svítidel uvedených v nabídce vítězného uchazeče u jednotlivých úrovní osvětlení – viz následující tabulka.

Úroveň osvětlení	Intenzita osvětlení	Celkový příkon ¹⁾	Doba svícení ²⁾	Spotřeba elektřiny
-	lx	kW	h/rok	kWh/rok
1a	750			
1b	750			
2a	500			
2b	500			
3a	300			
3b	300			
4a	150			
4b	150			
GARANTOVANÁ SPOTŘEBA (SP_{GAR}) ⁴⁾				

¹⁾ Celkový příkon je hodnota uvedená v nabídce.

²⁾ Dobou svícení se rozumí skutečně naměřená doba svícení v hodnoceném období (roce).

³⁾ Spotřeba elektřiny je stanovena jako součin celkového příkonu uvedeného v nabídce a skutečně měřené doby svícení.

⁴⁾ Garantovaná spotřeba je stanovena jako součet dílčích spotřeb elektřiny z jednotlivých úrovní osvětlení.

1. 2. Skutečná spotřeba

Skutečná spotřeba (SP_{SK}) je stanovena měřením spotřeby elektřiny na osvětlení ve sledovaném období (roce).

1. 3. Porovnání skutečné a garantované spotřeby

Splnění garance bude prokázáno porovnáním skutečné spotřeby a garantované spotřeby. V případě, že dojde k překročení garantované spotřeby, resp. skutečná spotřeba bude vyšší než garantovaná spotřeba, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat finanční kompenzaci – smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč/rok, a to za každý rok, za který došlo k překročení garantované spotřeby. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po jejím uplatnění.

1. 4. Prémie v případě méněspotřeby

V případě, že bude prokázána méněspotřeba, resp. skutečná spotřeba bude nižší než garantovaná spotřeba, vyplatí Objednatel Zhotoviteli prémii, která bude stanovena jako součin rozdílu Garantované spotřeby a Skutečné spotřeby a Referenční ceny elektřiny dle vzorce:

$$PRÉMIE = (SP_{GAR} - SP_{SK})$$

Výpočet je nastaven tak, že případná prémii za méněspotřebu připadne Zhotoviteli v plné výši.

1. 5. Společná ustanovení

V obou případech vyrovnání, tj. v případě stanovení sankce nebo prémie, bude o vyrovnání vždy proveden písemný zápis a vystaven účetní (daňový) doklad. V případě bonusu bude Zhotovitel vyzván k fakturaci, v případě sankce vyzván k jejímu zaplacení ve lhůtě + bude vystaven doklad o zaplacení.

HARMONOGRAM

pro realizaci

„Osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Sušici“

Časový harmonogram VČETNĚ plánu kontrolních dnů v četnosti nejméně 1x Týdně:

Ze zkušeností předpokládáme realizaci během 15ti kalendářních dnů.

Postup montáže a demontáže bude dohodnut s uživatelem tak, aby bylo zachováno prostředí stávajícího provozu a osvětlenost pro provozování Zimního stadionu.

Předpokládáme, že bude možné použít akumulátorových montážních plošin (po ledu, případně po povrchu položeném na ledu) Pokud by byla nutná montáž z lešení, prodlouží se montáž o 1 týden.

Dne 8.7.2015

Příjemné a kvalitní osvětlení přeje

